

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA. RU.21 BO03
Фактический адрес: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 28849 от «25» сентября 2017г.

1. Наименование пробы: 1-2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МАУ ЖКХБ «Таловского с/п» ИНН 3457002901
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: Договор № 54 от 09.01.2017 года
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МАУ ЖКХБ «Таловского с/п», 403706, Волгоградская область, Еланский район, п.Таловка, ул. Центральная, 11
5. Место, где производился отбор проб: в/колонка- Первокаменка, ул.Центральная; в/к-п.Таловка, ул.Солнечная, МАУ ЖКХБ «Таловского с/п», 403706, Волгоградская область, Еланский район, п.Таловка, ул.Центральная
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы: - 20.09.17 г 09 час. 10 мин.- 10ч 10 мин
8. Дата и время доставки пробы:- 20.09.17 г 15 час. 10мин.
9. Код работы: ПК.1816.1-2.
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014
12. Дополнительные сведения: бак. исследования
Тара, упаковка: 0,5л*2-стерильные бутылки
Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник-соблюдены
Условия хранения: соблюдены
Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Решетниковой Н.А.
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола:

Морскова Н.А.
подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом
Главного врача учреждения (филиала)

Печенюк Е.Н.
подпись Ф.И.О.

М.П.

Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр 2, стр 1.

Код работы: ПК.1816.1-2

Дата поступления в лабораторию: 20.09.17г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 1.вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 668

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	7	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	НВЧ ОКБ=1	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	НВЧ ТКБ=1	Отсутствуют в 100,0	

* Сан П и Н 2.1.4.1074-01

Наименование пробы: 2.вода централизованных систем питьевого водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 669

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	6	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* Сан П и Н 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 22.09.17г.

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач	Наконечная Л.Ю.	
фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией: Сухова И.В.

ФИО

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 28849 от 25 сентября 2017г**

Исследованные пробы: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПК.1816.1-2) отобранная из водопроводной колонки в/колонка- Первокаменка, ул.Центральная; МАУ ЖКХБ «Таловского с/п», 403706, Волгоградская область, Еланский район, п.Таловка, ул.Центральная по микробиологическим показателям не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (ОКБ, ТКБ).

Исследованные пробы: 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПК.1816.1-2) отобранная из водопроводной колонки в/колонка- п.Таловка, ул.Солнечная, МАУ ЖКХБ «Таловского с/п», 403706, Волгоградская область, Еланский район, п.Таловка, ул.Центральная по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач - эксперт

должность

/ Овчинников О.А. /

Ф.И.О.



подпись