

Еланск

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Адрес юридического лица: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA. RU.21 BO03
Адрес места осуществления деятельности: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40341 от «03» июля 2018г.

1. Наименование пробы: 1-2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МАУ ЖКХБ «Таловского с/п» ИНН 3457002901
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: Договор № 63 от 09.01.2018 года
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МАУ ЖКХБ «Таловского с/п», 403706, Волгоградская область, Еланский район, п.Таловка, ул. Центральная, 11
5. Место, где производился отбор проб: в/колонка- Первокаменка, ул.Центральная; в/к- п.Таловка, ул.Солнечная, МАУ ЖКХБ «Таловского с/п», 403706, Волгоградская область, Еланский район, п.Таловка, ул.Центральная
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы: - 26.06.18 г 09 час. 10 мин.- 09ч 40 мин.
8. Дата и время доставки пробы: - 26.06.18 г 15 час. 45 мин.
9. Код работы: ПК.1461.1-2.
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014
12. Дополнительные сведения: бак. исследования
- Тара, упаковка: 0.5л*2-стерильные бутылки
- Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник-соблюдены
- Условия хранения: соблюдены
- Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Решетниковой Н.А.
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Морскова Н.А.
подпись Морскова Н.А. Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Печенюк Е.Н.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом Печенюк Е.Н. Ф.И.О.
Главного врача учреждения (филиала)



Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр 2, стр 1.

Код работы: ПК .1461.1-2

Дата поступления в лабораторию: 26.06.18г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы : 1.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 527

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	9	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы : 2.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 528

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	9	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 29.06.18г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог: Сухова И.В.

Фамилия И.О.

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр: 2 стр. 2

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ**
№ 20341 от 03 июля 2018г

Исследованные пробы: 1-2. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПК.1461.1-2) отобранная из в/к - п.Первокаменка, ул.Центральная; в/к- п.Таловка, ул.Солнечная, МАУ ЖКХБ «Таловского с/п», 403706, Волгоградская область, Еланский район, п.Таловка, ул.Центральная по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач - эксперт

должность

/

Овчинников О.А.

Ф.И.О.

/

подпись