

Р-11

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA. RU.21 BO03
Фактический адрес: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 29161 от «17» сентября 2017г.

1. Наименование пробы: 1-5. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МАУ ЖКХБ «Таловского с/п» ИНН 3457002901

(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: Договор № 54 от 09.01.2017 года

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: МАУ ЖКХБ «Таловского с/п», 403706, Волгоградская область, Еланский район, п.Таловка, ул. Центральная, 11

5. Место, где производился отбор проб: скважины: № 5027, скв. Первокаменка, № 04422, № 5052, № 5026, МАУ ЖКХБ «Таловского с/п», 403706, Волгоградская область, Еланский район, п.Таловка, ул. Центральная.

(фактический адрес, наименование организации, помещение)

6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы: - 20.09.17 г 09 час. 20 мин. - 10 час. 00 мин

8. Дата и время доставки пробы: - 20.09.17 г 15 час. 10 мин.

9. Код работы: ПК.1815.1-5.

10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012

12. Дополнительные сведения: бак. исследования

Тара, упаковка: бак. анализ – 0,5л- стерильные бутылки

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник-соблюдены

Условия хранения: соблюдены

Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Решетниковой Н.А.

(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола:  Морскова Н.А.

подпись

Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:  Печенюк Е.Н.


(либо иное лицо, уполномоченное Приказом

подпись

Ф.И.О.

Главного врача учреждения (филиала)

М.П.



Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр 4, стр 1.

Код работы: ПК.1815.1-5

Дата поступления в лабораторию: 20.09.17г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 1. вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 311

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ/дм ³	11	Не более 3	ГОСТ 18963-73

* ГОСТ 2761-84

Наименование пробы: 2. вода подземного источника системы централизованного водоснабжения




Регистрационный номер пробы в лаборатории: 312

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ/дм ³	7	Не более 3	ГОСТ 18963-73

* ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 23.09.17г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач	Наконечная Л.Ю.	
фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	
Заведующая лабораторией:	<u>Сухова И.В.</u> ФИО	 подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: 4 стр. 2

Код работы: ПК.1815.1-5

Дата поступления в лабораторию: 20.09.17г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 3.вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 313

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	ИД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ/дм ³	7	Не более 3	ГОСТ 18963-73

* ГОСТ 2761-84

Наименование пробы: 4 .вода подземного источника системы централизованного водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 314

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	ИД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ/дм ³	43	Не более 3	ГОСТ 18963-73

* ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 23.09.17г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач	Наконечная Л.Ю.	
фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией: Сухова И.В.
ФИО

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК.1815.1-5

Дата поступления в лабораторию: 20.09.17г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 5.вода подземного источника системы централизованного водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 315

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ\дм ³	93	Не более 3	ГОСТ 18963-73

* ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний: 23.09.17г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач	Наконечная Л.Ю.	
фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией: Сухова И.В.
ФИО

подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ**
№ 19161 от 27 сентября 2017г

Исследованные пробы: 1-5. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения (ПК.1815.1-5) отобранная из скважин: № 5027, скв. Первокаменка, № 04422, № 5052, № 5026, МАУ ЖКХБ «Таловского с/п», 403706, Волгоградская область, Еланский район, п.Таловка по микробиологическим показателям не соответствуют ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно – бытового водоснабжения. Гигиенические, технические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» (индекс БГКП).

Врач - эксперт

должность

/ Овчинников О.А. /

Ф.И.О.

подпись